

Tellija:

AS Uninaks

Forelli11
10612 TALLINN

09.01.2020

Katseprotokoll N° 32/20

Lk.1/1

Tööülesanne: Betooni survetugevuse määramine.

Proovi kirjeldus: Betoonkuubid, mõõtmetega ~ 15x15x15 cm,
tähistusega **Vertikaalvuugibetoon VVB 50: 11.12.19** - 3 tk.

Toodud laborisse 08.01.2020 tellija poolt.

Katsetamine: Survetugevus ja mõõtmised - EVS-EN 12390-3 ja tihedus saabumisel
EVS-EN 12390-7 nõuete kohaselt.

Katsetulemused: Betoonkuupide survetugevus on esitatud järgnevas tabelis.

Kuubi tähistus	Katset. kuupäev	Mõõtmised, mm			A, cm ²	Mass, kg	Näiv- tihedus, kg/m ³	F, kN	Survetugevus, N/mm ²	
		a	b	h					üksik	keskm.
Vertikaal- vuugibetoon VVB 50 11.12.19	08.01.20	150,0	150,0	149,5	225,0	7,392	2200	1186	52,7	51,1
		150,0	150,0	149,5	225,0	7,359	2190	1158	51,5	
		150,0	150,0	149,5	225,0	7,376	2190	1102	49,0	

Saadud tulemused kehtivad ainult kirjeldatud betoonkuupide kohta.

(allkirjastatud digitaalselt)

Margit Rosenberg
Laboratooriumi juhataja kt.

Katseprotokolli on lubatud kopeerida ainult tervikuna, osaliseks kopeerimiseks tuleb taotleda labori luba.